

【参考様式】 木造

検査の特例（建築基準法第7条の5）を受けるため、同法施行規則第4条及び規則第4条の8の規定により
工事写真を提出します。

【資格】	二級	建築士	(徳島県)	登録 第	1234 号
【建築士事務所名等】	阿波一郎二級建築士事務所(徳島県)			知事登録第	5678 号
【直前の確認済証の番号及び日付】	第 1 号			令和7年7月10日	

1 鉄筋コンクリートの基礎の配筋の工事終了時（全景、鉄筋間隔、開口補強、補強筋と主筋の緊結等）



コメント 全景



コメント

底盤・立上り 配筋径及び間隔寸法

底盤 D10 200mm、立上り D13 200mm



コメント 補強筋と主筋の緊結状況

2 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時

(筋かいの施工状況(端部の接合方法、金物の取り付け状況等)面材耐力壁の施工状況(面材の仕様、釘の種類・ピッチ等))



コメント 接合金物 告示「ろ」相当

へ通り3通り 柱脚

シングル筋交い 断面45mm×90mm



コメント 接合金物 10kN

は通り1通り 柱頭

柱の小径 断面105mm



コメント 構造用合板12mm

N50 150mm以下

3 屋根の小屋組の工事終了時

(小屋組の全景、接合金物等の取付状況、振れ止めの設置状況、小屋ばり組の隅角への火打ち材の設置状況等)



コメント 小屋組全景



コメント 火打ち材設置



コメント 小屋束仕口 接合

5kN金物