

(第四面)

工事監理の状況

	確認を行った部位・材料の種類等	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果 (不適の場合には建築主に対して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、衛生及び安全	敷地	・ 高さ、形状、寸法 ・ 道路との接続の状況	配置図		・ 土工事の工程終了後に現場で照合	
	擁壁	・ 設置の状況	配置図 敷地断面図		・ 土工事の工程終了後に現場で照合	
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む)の種類、品質、形状及び寸法	支持地盤	・ 支持層の種別、位置、地耐力	仕様表 基礎伏図 基礎詳細図		・ 工程終了時に現場で確認	
	木材	・ 材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上	仕様表		・ 納品書による書類検査	
	コンクリート	・ 材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上	仕様表 基礎詳細図		・ 納品書による書類検査及び工程終了時に現場で照合	
	鉄筋	・ 材料、種類、規格、品質、形状、寸法、仕上	仕様表 基礎詳細図		・ 鋼材検査証明書による書類審査、受入時の検査、工程終了時に現場で照合	
	屋根材	・ 材料、品質、形状、寸法 ・ 不燃材料	仕様表 矩計図		・ 納品書と設計図書を照合	
	外壁材	・ 材料、品質、形状、寸法 ・ 防火構造、不燃材料	仕様表 矩計図		・ 納品書による書類検査	
	接合金物	・ 形状、寸法、品質	柱頭柱脚金物配置図 仕様表		・ 納品書による書類検査	
	アンカーボルト	・ 形状、寸法、品質	仕様表 基礎伏図		・ 納品書による書類検査	
主要構造部	柱とはりとの接合部分	・ 接合状況	仕様表 部分詳細図 柱頭柱脚金物配置図		・ 工程終了時に現場で確認	
	筋かい端部の接合部分	・ 接合状況	仕様表 部分詳細図 柱頭柱脚金物配置図		・ 工程終了時に現場で確認	

及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等	柱と土台の接合部分	・ 接合状況	仕様表 部分詳細図 柱頭柱脚金物配置図		・ 工程終了時に現場で確認	
	土台と基礎との接合部分	・ 接合状況	仕様表 基礎伏図		・ 工程終了時に現場で確認	
	基礎鉄筋の接合部分	・ 継手の状況 ・ 重ね長さ ・ 緊結の状況	仕様表 基礎詳細図		・ 工程終了時に現場で確認	
	小屋組の接合部分	・ 接合状況	仕様表 伏図		・ 工程終了時に現場で確認	
	屋根材	・ 取付状況	仕様表 メーカー施工説明書		・ 工程終了時に現場で確認	
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ	基礎	・ 位置、形状、寸法 ・ 配筋本数、配置	配置図 仕様表 基礎詳細図		・ 工程終了時に現場で確認	
	土台	・ 位置、形状、寸法	基礎伏図 仕様表		・ 工程終了時に現場で確認	
	柱	・ 位置、形状、寸法 ・ 通し柱の状況	平面詳細図 仕様表		・ 工程終了時に現場で確認	
	はり	・ 位置、形状、寸法 ・ 欠込みの有無	仕様表		・ 工程終了時に現場で確認	
	筋かい	・ 位置、形状、寸法 ・ 欠込み、補強の状況	平面詳細図 仕様表		・ 工程終了時に現場で確認	
	壁・耐力壁 ・ 準耐力壁等	・ 位置、形状、寸法	耐力壁配置図		・ 工程終了時に現場で確認	
	床	・ 位置、形状、寸法 ・ 火打材の配置	伏図 仕様表		・ 工程終了時に現場で確認	
	屋根	・ 位置、形状、寸法	立面図 屋根伏図 仕様表		・ 工程終了時に現場で確認	
構造耐力上主要な部分の防錆及び防蟻措置及び状況	建築物全体	・ 平面形状、断面形状 ・ 建築物の高さ	各階平面図 立面図 矩計図		・ 工程終了時に現場で確認	
	地面から1m以内の部分の土台、柱、筋かい	・ 防蟻、防蟻処置の状況	仕様表 矩計図		・ 工程終了時に現場で確認	
構造耐力上主要な部分の防錆及び防蟻措置及び状況	外壁の下地	・ 防水措置の状況	立面図 矩計図		・ 工程終了時に現場で確認	
	特定天井に用いる材料(略)	該当なし				

居室の内装の仕上に用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積	内装仕上材	・ 仕上材の種類 ・ 仕上材の状況	仕上表			
	内部建具	・ 仕上材の状況	仕上表			
	各種設備機器の面材	・ 仕上材の状況	仕上表			
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上の材料の種別及び厚さ	台所の天井及び壁	・ 仕上材の種類 (準不燃材料) ・ 仕上材の状況	仕上表 平面図			
開口部に設ける建具の種類及び大きさ	外部開口部	・ 寸法、形状	各階平面図 建具表			
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築設備の構造及び施工状況(区画貫通部分の処理状況を含む)	配管、配線	・ 種類、形状、寸法 ・ 設置状況	仕様表 各階平面図 設備図			
	給水設備	・ 種類、形状、寸法 ・ 設置状況	仕様表 各階平面図 設備図			
	排水設備	・ 種類、形状、寸法 ・ 設置状況	仕様表 各階平面図 設備図			
	浄化槽	・ 種類、形状、寸法 ・ 型式番号 ・ 設置状況	仕様表 各階平面図 設備図			
	電気設備	・ 種類、寸法、規格 ・ 機器の性能 ・ 設置、施工後検査	仕様表 各階平面図 設備図			
	ガス設備	・ 種類、寸法、規格 ・ 機器の性能 ・ 設置、施工後検査	仕様表 各階平面図 設備図			
備考	住宅用火災警報器	・ 種類、型式番号 ・ 設置状況	各階平面図			

注 1：確認を行った部位・材料の種類等、照合内容、照合を行った設計図書及び照合方法の欄については、申請建築物に応じて追加及び修正等をしてご利用ください。

注 2：設計図書の内容について設計者に確認した事項の欄については、設計者に確認した事項がないときは「無し」を記入し、確認した事項があるときは、その内容を記入してください。

注 3：照合結果の欄については、「適」・「不適」のいずれかを記入し、不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を記入してください。